

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

ПРЕДПИСАНИЕ № 206
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 14 » ноября 20 18 г.

г. Торжок, ул. Луначарского,
д. 119

(место выдачи)

Чернов Роман Юрьевич главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» (далее МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»)

Юридический адрес: Кирова ул., д. 31, г. Торжок, Тверская область, 172002

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)

ОГРН 1026901911783 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 8 по Тверской области.

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

17.10.2018 г. в 11 часов 30 минут при проведении плановой, выездной и документарной проверки МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» по адресу: Кирова ул., д. 31, г. Торжок, Тверская область, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. На момент проведения обследования в туалете мальчиков в здании школы отсутствуют педальные ведра, что не соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08),

2. В туалетах для мальчиков и девочек в здании школы отсутствуют санитарно-технические приборы (унитазы, писсуары), что не соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10),

3. Потолки в коридоре 1, 2 и 3 этажа, библиотеки здания школы имеют не ровную поверхность (щели, трещины), что не соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10,

4. В кабинете математики полы имеют щели и дефекты, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10,

5. Моечные ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке не имеют маркировку объемной вместимости, что не соответствует требованиям, что не соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08,

6. В кабинете технологии девочек отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п.5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08,

7. На момент проведения проверки оконные проемы оборудованы фрамугами и форточками, которые не функционируют (учебные кабинеты 1, 2, 3 этажа здания № 1 – кабинет физики, кабинет математики, кабинет русского языка, во 2 и 3 классе начальной школы), что не соответствует требованиям п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10,

8. В кабинете русского языка, информатики, английский язык классная доска не оборудована местным освещением – софитами, что не соответствует требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10,

9. В кабинете 3 класса на момент проведения обследования имеются перегоревшие лампы (софиты), что не соответствует требованиям п.7.2.9 СанПиН 2.4.5.2409-08,

10. В кабинете 4 класса, на момент проведения обследования отсутствует контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения, что не соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08,

11. В МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» в 1 группе используется посуда со сколами, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13),

12. Исследования на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели, вновь завозимого песка весенний период 2018 года не проводились, что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 119, при анализе протоколов лабораторных испытаний выявлено следующее:

13. В здании МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» при измерении параметров искусственной освещенности – протокол испытаний № 6/8631 от 22.10.2018 г. выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке – уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации не соответствуют требованиям п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2824-10 и п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в следующих помещениях:

- в кабинете технологии уровни искусственной освещенности составили: 2 ряд 3 парта – 197 лк при нормативе 500 лк, 3 ряд 1 парта – 170 лк при нормативе 500 лк; коэффициент пульсации составил: 2 ряд 3 парта – 41,2 % при нормативе не более 15 %, 3 ряд 1 парта – 43,2 % при нормативе не более 15 %;
- в кабинете физики уровни искусственной освещенности составили: 3 ряд 1 парта – 167 лк при нормативе 300 лк, 2 ряд 3 парта – 269 лк при нормативе 300 лк; коэффициент пульсации составил: 3 ряд 1 парта – 38 % при нормативе не более 10 %, 2 ряд 3 парта – 36 % при нормативе не более 10 %;
- в спортзале уровни искусственной освещенности составили: левая сторона зала – 161 лк при нормативе 200 лк, правая сторона зала – 114 лк при нормативе 200 лк; коэффициент пульсации составил: правая сторона зала – 21,5 % при нормативе не более 20 %;
- в кабинете заместителя директора – коэффициент пульсации составил 25,5 % при нормативе не более 15 %;
- в медицинском кабинете в раздевалке для девочек уровни искусственной освещенности составили 55 лк при нормативе 150 лк;
- на первом этаже здания дошкольного и дополнительного образования в зоне рекреации уровни искусственной освещенности составили: у кабинета физики и библиотеки – 50 лк при нормативе 150 лк, напротив входа – 76 лк при нормативе 150 лк, у учительской – 79 лк при нормативе 150 лк.

9 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 119, при анализе протоколов лабораторных испытаний выявлено следующее:

14. При анализе протокола испытаний № 6/8628 от 19.10.2018 выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке – установлено, что энергетическая ценность готового блюда: суп картофельный с макаронными изделиями (1 блюдо) по анализу составляет 81,03 ккал, а по меню-раскладке составляет 89,24 ккал; процент отклонения составляет

ниже на 9,2 %, что не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;

15. При анализе протокола испытаний № 6/8629 от 19.10.2018 выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке – установлено, что энергетическая ценность готового блюда: компот из свежих яблок (3 блюда) по анализу составляет 54,93 ккал, а по меню-раскладке составляет 78,8 ккал; процент отклонения составляет ниже на 30,3 %, что не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок: до 14 августа 2019 г.

1. Установить в туалете мальчиков в здании школы педальные ведра;
2. Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек в здании школы, санитарно-техническими приборами (унитазы, писуары), из расчета на количество учащихся;
3. Провести ремонт потолков в коридоре здания школы 1, 2 и 3 этажа, библиотеки;
4. Провести ремонт полов в кабинете математики;
5. Промаркировать моечные ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке с указанием объёмной вместимости;
6. В кабинете технологии девочек установить раковину для мытья рук;
7. Провести ремонт оконных проемов, оборудовать их фрамугами и форточками в учебных кабинетах здания № 1: кабинет физики, кабинет математики, кабинет русского языка, 2 и 3 класс начальной школы;
8. Оборудовать местным освещением – софитами в кабинете русского языка, информатики, английского языка классную доску;
9. Провести замену перегоревших ламп (софиты) в кабинете 3 класса;
10. Установить контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения в кабинете 4 класса;
11. Провести замену в 1 группе МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» посуды со сколами;
12. Провести лабораторные испытания песка в детском учреждении на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические, радиологические показатели, с представлением копии протоколов испытаний в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке;
13. Довести уровни искусственной освещенности в: кабинете технологии, кабинете физики, спортзале, медицинском кабинете в раздевалке для девочек, на первом этаже здания дошкольного и дополнительного образования в зоне рекреации до нормативных значений; довести уровни коэффициента пульсации в: кабинете технологии, кабинете физики и спортзале до нормативных значений, с представлением копии протоколов испытаний в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке;
14. Обеспечить полноту вложения готового 1 блюда в соответствии с меню-раскладкой;
15. Обеспечить полноту вложения готового 3 блюда в соответствии с меню-раскладкой.

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «14» августа 2019 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание
главный специалист-эксперт

Чернов Р. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 14 »

ноября

20 18 г.

(направлена)

(подпись)

(расшифровка подписи)